



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005801/FNOC/CIT/2020/8221

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 9, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 4, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CARMEL CONVENT SCHOOL MANASA NEEMUCH

आवेदक का पता / Applicant Address : CARMEL CONVENT SCHOOL, SURVEY NO. 907 & 908, WARD NO. 15, HASPUR ROAD, MANASA NEEMUCH 458110

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9.20 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 2.124 (Hectares)

संपत्ति का पता / Property Address : CARMEL CONVENT SCHOOL, SURVEY NO. 907 & 908, WARD NO. HASPUR ROAD. MANASA NEEMUCH

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

कार्मल कान्वेंट स्कूल,

हसपुर रोड, मनासा,

जिला नीमच (म.प्र.)

विषय:-रिक्वेस्ट नम्बर 6000005801 - कार्मल कान्वेंट स्कूल, हसपुर रोड, मनासा, जिला नीमच स्थल प्लॉट नं. 907, 908, वार्ड नं. 15, हसपुर रोड, मनासा, जिला नीमच के 2.14 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. ऊँचे स्कूल भवन हेतु आवेदित "अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत कार्मल कान्वेंट स्कूल, हसपुर रोड, मनासा, जिला नीमच स्थल प्लॉट नं. 907, 908, वार्ड नं. 15, हसपुर रोड, मनासा, जिला नीमच के 2.14 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. ऊँचे स्कूल भवन हेतु आवेदित अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है। समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन आवेदक को करना आवश्यक होगा :-

1. कार्मल कान्वेंट स्कूल, हसपुर रोड, मनासा, जिला नीमच को कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 11.02.2020 द्वारा प्रोविजनल फायर



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005801/FNOC/CIT/2020/8221

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 9, 2020

जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 4, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CARMEL CONVENT SCHOOL MANASA NEEMUCH

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/अर्हताधारी अधिकारी श्री रामेश्वर नील, फायर ऑफिसर, नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा भवन के फायर कंसलटेन्ट एवं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

2. आवेदक/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर "अग्नि प्राधिकारी" को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3. आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा स्वयं उत्तदायी होंगे।

5. आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एनओसी, जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से "एक माह पूर्व" यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005801/FNOC/CIT/2020/8221
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 9, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 4, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CARMEL CONVENT SCHOOL MANASA NEEMUCH

**LAXMAN
SINGH
BAGHEL**

Digitally signed by
LAXMAN SINGH
BAGHEL
Date: 2020.07.04
17:26:26 -12'00'

मुख्य अभियन्ता,
Chief Engineer
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
Urban Administration & Development
म.प्र., भोपाल
M.P., Bhopal


Principal
Carmel Convent School
MANASA (M.P.)

APPENDIX -L

FORM "S"

(SEE RULE 87 (5))

Fire Audit Report

Year 2023

To

1. The Director/Principal
Carmel Convent School
Manasa, Dist. Neemuch, Madhya Pradesh


Sir,

Sub: Submission of fire audit report of **Carmel Convent School** and Address **Manasa, Dist. Neemuch, Madhya Pradesh**.

I **Shobhit Bansal**, have inspected your building / premises on **15 July 2023** with school management team and checked all Fire Equipment's / installations and have completed the fire audit of the said building / premises of **Carmel Convent School, Manasa, Dist. Neemuch, Madhya Pradesh**.

2. Detail of fire system installed are as below :-

| S.No. | Particular | Available/installed or not installed (as per requirements) (Give comments) | Comments for working of System (Attach detail, if needed) |
|-------|---|--|---|
| 1. | Access | Available | Multiple way to Entry & Exit |
| 2. | Wet Riser | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 3. | Down Comer | Available | MS Pipe 80 MM |
| 4. | Hose reel | Available | Hose reel available at each floor with length 20 m each connected to down comer |
| 5. | Automatic Sprinkler System | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 6. | Yard Hydrant | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 7. | Underground tank with Draw off connection | Available | For general us |


Shobhit Bansal
Fire Engineer/Authorised Consultant

| | | | |
|-----|--|---------------|---|
| 8. | Terrace Tank | Available | 16000 lit. Capacity (For general use as well as for fire fighting) (Desired level should maintain for fire fighting purpose) |
| 9. | Fire Pump | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 10. | Terrace Pump | Available | Electric pump available |
| 11. | First Aid Fire Fighting Appliances | Available | ABC type 6 kg 2 Nos DCP type 5 kg 2 Nos ABC type 2 kg 1 Nos ABC type 1 kg 1 Nos (In case of fire, fire extinguisher are used to putting out fires as quickly as possible) |
| 12. | Pressurization System | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 13. | Auto detection System | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 14. | Manual Operated Electrical Fire Alarm System | Not Available | Required (In case of emergency it is used to alert the building's occupants) |
| 15. | P.A System with talk back facility | Available | Maintain (It is used to allow a person to address a large public. In case of emergency, it allows perfect communication between Principal/staff and various Class Rooms) |
| 16. | Emergency Light | Available | Maintain (It is lighting that comes on automatically in the event of a mains power failure to help people evacuate the building) |
| 17. | Auto D.G. Set | Available | Maintain 20 kV |
| 18. | Illuminated Exit Sign | Not Available | Required As per NBC Part-4 (This sign displays the outside route from building, It is required for emergency situation to easily escape out of building) |
| 19. | Means of Escape | Available | Multiple way to escape out of building |


Shobhit Bansal
 Fire Engineer/Authorised Consultant

| | | | |
|-----|--|---------------|--|
| 20. | Compartmentation | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 21. | MCB/ELCB | Installed | Maintain |
| 22. | Fireman Switch in Lift | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 23. | Hose Boxes with Delivery hose and Branches | Available | Hose box available at ground floor with RRL 30 m |
| 24. | Refuge Area | Not Available | Not Required as per NBC Part-4 |
| 25. | Any other installation | Yes | Well available for water supply in case of emergency |

It is certified that the building is inspected as per NBC part-4 according to table-7 is given above are the observations.

Date : 20 July 2023


Name of Fire Engineer : Shobhit Bansal

Designation : Fire Consultant

Department : Nagar Palika Parishad, Neemuch, (M.P. govt. authorised Fire Consultant)

License No. : 428/13.09.2021

Signature :


Shobhit Bansal
 Fire Engineer/Authorised Consultant